



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта дружина имени Бонивура Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие»

1.2. Адрес объекта 682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание спальный корпус № 1 1 этажей, 862,4 кв.м.
- отдельно стоящее здание спальный корпус № 2 1 этажей, 862,4 кв.м.
- отдельно стоящее здание корпус № 4 1 этажей, 954,6 кв.м.
- отдельно стоящее здание столовая 1 этажей, 1035,4 кв.м.
- отдельно стоящее здание медпункт 1 этажей, кв.м.
- отдельно стоящее здание клуб 1 этажей, 776,4 кв.м.
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7136 кв.м

1.4. Год постройки здания спальный корпус № 1, последнего капитального ремонта

Год постройки здания спальный корпус № 2, последнего капитального ремонта

Год постройки здания корпус № 4, последнего капитального ремонта

Год постройки здания столовая, последнего капитального ремонта

Год постройки здания медпункт, последнего капитального ремонта

Год постройки здания клуб, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Краевой детский центр «Созвездие»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682910, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома 74 улица Клубная

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Хабаровского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72. тел. 8 (4212) 32-73-68

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 246 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

г. Хабаровск остановка Автовокзал (автобус № 203) — п. Переяславка, от остановки п. Переяславка автобус «Кольцо» до остановки «ДЭУ»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 420 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (местами имеется *продольный уклон более 5%*)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (*нет, дорога местами имеет гравийное покрытие*)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	Все зоны и участки	ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Хабаровский край

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«10» 04 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Территория дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие»

1.2. Адрес объекта: 682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д.7

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание спальный корпус № 1 1 этажей, 862,4 кв.м.
- отдельно стоящее здание спальный корпус № 2 1 этажей, 862,4 кв.м.
- отдельно стоящее здание спальный корпус № 4 1 этажей, 954,6 кв.м.
- отдельно стоящее здание столовая 1 этажей, 1035,4 кв.м.
- отдельно стоящее здание клуб 1 этажей, 776,4 кв.м.
- отдельно стоящее здание медпункт 1 этажей, кв.м.
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7136 кв.м

1.4. Год постройки здания спальный корпус № 1, последнего капитального ремонта

Год постройки здания спальный корпус № 2, последнего капитального ремонта

Год постройки здания спальный корпус № 4, последнего капитального ремонта

Год постройки здания столовая, последнего капитального ремонта

Год постройки здания клуб, последнего капитального ремонта

Год постройки здания медпункт, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Краевой детский центр «Созвездие»/ КГБНОУ КДЦ Созвездие

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682910, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома 74 улица Клубная

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: основание для пользования объектом оперативное управление; форма собственности государственная; территориальная принадлежность региональная; вышестоящая организация (наименование) министерство образования и науки хабаровского края; адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72.

тел. 8 (4212) 32-73-68; сфера деятельности образование; виды оказываемых услуг образовательная деятельность; форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; категории обслуживаемого населения по возрасту: дети; категории обслуживаемых инвалидов: нет; плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 246 человек; участие в исполнении инпр инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

г. Хабаровск остановка Автовокзал (автобус № 203) — п. Переяславка, от остановки п. Переяславка автобус «Кольцо» до остановки «ДЭУ».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 420 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (местами имеется продольный уклон более 5%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет, дорога местами имеет гравийное покрытие)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных	Приложение	
			№ на	№

		категорий инвалидов**	плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	11,15	1,2,3,4, 5,6,7
2	Вход (входы) в здание			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения			
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(К,О,Г) ВНД(С,У)	11	1,2,4,6,8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оси: Территория дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» по основным структурно-функциональным зонам частично избирательно и условно доступна для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР,ТР
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР,ТР
8.	Все зоны и участки	КР,ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Территория дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» и прилегающая территория полностью доступны к потребностям инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>3</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>-</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>-</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>-</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>-</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>3</u> л.

1. Результаты фотофиксации на объекте в том числе на 6 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ территории лагеря на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

_____	(Должность, Ф.И.О.)	_____	(Подпись)
_____	(Должность, Ф.И.О.)	_____	(Подпись)
В том числе:			
представители общественных организаций инвалидов			
<u>ИО председателя ХКО ООО ВОИ Р.Г.Бех</u>			
(Должность, Ф.И.О.)			
<u>Председатель ХКО ОООИ ВОГ О.В Свионтковская</u>			
(Должность, Ф.И.О.)			
<u>Председатель ХКО ВОС Е.А Зенкина</u>			
(Должность, Ф.И.О.)			
представители организации, расположенной на объекте			
_____		(Подпись)	
(Должность, Ф.И.О.)			
_____		(Подпись)	
(Должность, Ф.И.О.)			

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории участка (прилегающей к участку)

Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» дружина имени Бонивура, 682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	11	3	Не оборудованы пешеходные тротуары имеющие непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. См. п. 5.1.3 СП 59.133330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать пешеходные тротуары, связывающие объект с внешними пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования, согласно п. 5.1.3 СП 59.133330 2020	КР, ТР
				1.2	Входы на территорию не обозначены знаками доступности для для инвалидов. См. п. 6.5.1 СП 59.133330 2020	К, О, С, Г, У	Обозначить входы на территорию знаками доступности для для инвалидов, согласно п. 6.5.1 СП 59.133330 2020	ТР
				1.2	На входе на территорию отсутствуют указатели направляющие к доступному входу для инвалидов. См. п. 6.5.1 СП 59.133330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать вход на территорию указателями, направляющими к доступному входу для инвалидов, согласно п. 6.5.1 СП 59.133330 2020	ТР
				1	Вход на территорию не оборудован устройством вызова помощи. См. п. 6.1.1 СП 59.133330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать вход на территорию устройством вызова помощи, согласно п. 6.1.1 СП 59.133330 2020	ТР

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5	Ширину прохжей части некоторых пешеходных путей на территории имеет ширину менее 1,2 м. См. п. 5.1.7 СП 59.13330 2020	К	Оборудовать пешеходные пути на территории согласно. п. 5.1.7 СП 59.13330 2020	ТР
			-	-	Пешеходные пути на территории не оборудованы устройствами тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры и пр. См. п. 5.1.10 СП 59.13330 2020, п. 5.8 СП 136.13330 2012.	С	Оборудовать пешеходные пути на территории устройствами тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры и пр., согласно п. 5.1.10 СП 59.13330 2020, п. 5.8 СП 136.13330 2012.	ТР
			-	5.6	Покрытие прохжей части пешеходных дорожек, тротуаров не на всех участках ровное. См. п. 5.1.11 СП 59.13330 2020	К,С	Сделать ровным покрытие прохжей части пешеходных дорожек, тротуаров на всех участках, согласно п. 5.1.11 СП 59.13330 2020	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть	15	7	Лестница на мост не оборудована согласно 5.1.6, 5.1.14 СП 59.13330 2020 пандусами или лифтами	К	Оборудовать лестницу на мост пандусами или лифтами согласно 5.1.6 СП 59.13330 2020	КР,ТР
				7	Ступени лестницы моста имеют разную высоту. См. п. 5.1.12 СП 59.13330 2020	О,С	Провести ремонт ступеней лестницы моста, сделать их одинаковой высоты, согласно п. 5.1.12 СП 59.13330 2020	КР, ТР
				7	Поручни лестницы моста выполнены не по ГОСТ 51261. См. п. 5.1.13 СП 59.13330 2020	С,О	Оборудовать лестницы моста поручнями выполненными согласно ГОСТ 51261. и п. 5.1.13 СП 59.13330 2020	КР, ТР
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть	11	2	На авто парковке отсутствуют обозначенные парковочные места для	К, О, С, Г,	Обозначить парковочные места для	ТР

					автотранспорта инвалидов. См. п. 5.2.1 - 5.2.4 СП 59.13330 2020		автотранспорта инвалидов согласно п. 5.2.1 — 5.2.4 СП 59.13330 2020	
	ОБЩИЕ требования к зоне		11	1	В габаритах прохжей части пешеходных путей применены одиночные ступени. См. п. 5.1.19 СП 59.13330 2020		Оборудовать прохожую часть пешеходных путей где применены одиночные ступени искусственной неровностью, согласно 5.1.5, 5.1.8 п. СП 59.13330 2020	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория участка (прилегающая к участку)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	11,15	1,2,3,4, 5,6,7	КР,ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на территории участка (прилегающей к участку)

Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» дружина имени Бонивура, 682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	11	1	Входы на территорию не обозначены знаками доступности для инвалидов. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Обозначить входы на территорию знаками доступности для инвалидов, согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	ТР
				1,2	На входе на территорию отсутствуют указатели направляющие к доступному входу для инвалидов. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать вход на территорию указателями, направляющими к доступному входу для инвалидов, согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	ТР
				1	Вход на объект не оборудован доступными для МГН элементами информации об объекте 5.1.1 СП 59.133330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать вход на объект доступными для МГН элементами информации об объекте, согласно 5.1.1 СП 59.133330 2020	ТР
			-	4	Отсутствует схема прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов. См. п. 51.1.1 СП 59.133330 2020	К, О, С, Г, У	Установить на территории схему прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, согласно п. 5.1.1 СП 59.133330	ТР

							2020	
			-	6.8	На территории отсутствует однообразная система средств информационной поддержки и навигации на основных путях движения инвалидов. См. п. 5.1.3 СП 59.133330 2020	К, О, С, Г, У	Разработать и разместить на территории однообразная система средств информационной поддержки и навигации на основных путях движения инвалидов	ТР
			11	1	Устройства вызова помощи на входе на территорию не оборудованы сервисными тактильно-визуальными знаками. См. п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131 2019	С	Оборудовать устройства вызова помощи на входе на территорию сервисными тактильно-визуальными знаками, согласно п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131 2019	ТР
6.2	Акустические средства	нет	11	1	У входа отсутствует наружное вызывное устройство или средства связи с персоналом для вызова помощи. См. п. 6.1.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать вход на территорию наружным вызывным устройством или средством связи с персоналом для вызова помощи, согласно п. 6.1.1 СП 59.13330 2020	ТР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Пешеходные пути на территории не оборудованы устройствами тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры и пр. См. п. 5.1.10 СП 59.13330 2020.	С	Оборудовать пешеходные пути на территории устройствами тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры и пр., согласно п. 5.1.10 СП 59.13330 2020.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет						

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДУ(К,О,Г) ВНД(С,У)	11	1,2,4,6,8	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
КГБНОУ КДЦ Созвездие
А.Е. Волостникова

09 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Территория дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие»

1.2. Адрес объекта 682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание спальный корпус № 1 1 этажей, 862,4 кв.м.
- отдельно стоящее здание спальный корпус № 2 1 этажей, 862,4 кв.м.
- отдельно стоящее здание спальный корпус № 4 1 этажей, 954,6 кв.м.
- отдельно стоящее здание столовая 1 этажей, 1035,4 кв.м.
- отдельно стоящее здание клуб 1 этажей, 776,4 кв.м.
- отдельно стоящее здание медпункт 1 этажей, кв.м.
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7136 кв.м

1.4. Год постройки здания спальный корпус № 1, последнего капитального ремонта

Год постройки здания спальный корпус № 2, последнего капитального ремонта

Год постройки здания спальный корпус № 4, последнего капитального ремонта

Год постройки здания столовая, последнего капитального ремонта

Год постройки здания клуб, последнего капитального ремонта

Год постройки здания медпункт, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Краевой детский центр «Созвездие»/ КГБНОУ КДЦ Созвездие

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682910, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома 74 улица Клубная

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Хабаровского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, тел. 8 (4212) 32-73-68

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 246 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

г. Хабаровск остановка Автовокзал (автобус № 203) — п. Переяславка, от остановки п. Переяславка автобус «Кольцо» до остановки «ДЭУ».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 420 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (местами имеется продольный уклон более 5%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет, дорога местами имеет гравийное покрытие)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(К,О,Г) ВНД(С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оси: Территория дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» по основным структурно-функциональным зонам частично избирательно и условно доступна для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР,ТР
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР,ТР
8	Все зоны и участки	КР,ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Территория дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» и прилегающая территория
полностью доступны к потребностям инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 2023 г.,

2. Акта обследования объекта: акт № 1 от «___» _____ 2023 г.,

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20__ г.

ДРУЖИНА ИМ. В. БОНИВУРА



Маршрут движения МГН
 61, 62, 63 - высокие бордюры на путях движения инвалидов

Результаты фотофиксации на объекте территория

№ фото	фото
1.	
2.	

3.



4.




5.



6.



7.



8.

